

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLAT MÉRÉSÉRE FELSZERELT MELLÉKVÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉSÉRE ÉS REGISZTRÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Tisztelt Fogyasztónk!

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat a KAVÍZ Kft. Üzletszabályzatának III., IV. pontjaihoz kapcsolódóan az elkülönített vízhasználat mérésére felszerelt mellékmérők (továbbiakban: mellékmérők) beépítésére vonatkozó előírásokról.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a címben szereplő mellékmérők beépítése/beépíttetése során az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy a beépített mérő a hitelesítési szempontoknak megfeleljen.

Tájékoztatjuk Fogyasztóinkat, hogy a jövőben hiteles fogyasztásmérési hely csak az alábbi feltételek szerint kialakítva fogadható el a Szolgáltató részéről.

Hatályos jogszabályok, szabványok irányelvek felsorolása:

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény;
- 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet;
- MSZ-04-132:1991 Épületek vízellátása;
- MSZ-22115:2002 Fogyasztói vízbekötések
- 344/2016.(XI.17.) Korm. rendelete

Betartandó beépítési szempontok:

A vízmérőket (típusonként a gyári előírásoknak megfelelően) az alábbi módokon lehet beépíteni:

- **Vízszintesen**, számlappal fölfelé **(A, B, C metrológiai osztály)**.
- **Vízszintesen**, számlappal oldalra úgy, hogy a számlap síkja merőleges a padló síkjára **(A, B, C metrológiai osztály)**.
- **Függőlegesen**, úgy, hogy a számlap síkja merőleges a padló síkjára **(B, C, metrológiai osztály)**.

A vízszintesen beépített vízmérő tengelyvonala vagy a függőlegesen beépített mérő számlapjának közepe az épület padlóvonala felett legalább 30 cm-re legyen elhelyezve.

Vízszintes beépítés esetén a vízmérő tengelye legfeljebb 1,3 m-rel lehet a padló síkja felett.

Függőleges beépítés esetén a számlap középmagassága legfeljebb 1,5 m-rel lehet a padló síkja felett.

A vízmérő előtti oldalon elzáró szerkezetet (csap, szelep vagy tolózár) kell beépíteni.

A vízmérő utáni vízvezetéki hálózaton elzáró és visszacsapó szerelvényt kell beépíteni.

A megfelelő pontosságú méréshez a vízmérő előtt és után, egyenes csődarabot kell biztosítani.

A vízmérő könnyen hozzáférhető legyen leolvasás, karbantartás, kiszerezés céljából.

A vízmérő védve legyen a külső szennyeződésektől, a beépítési hely környezetéből származó rázkódás és vibráció okozta sérülés kockázatától.

A vízmérő ne legyen kitéve a csővezetékek és szerelvények okozta káros feszültségnek.

A beépítés iránya feleljen meg a vízmérő jellemzőinek.

A beépített mellékmérő hitelességének hatálya a hitelesítés idejétől számított 8 év, így a lejáratí évbén az év közben lecserélt vízmérők lejáratí ideje is a 8.-év december 31-e.

Nyilvántartásba vétel, VIPAK záró gyűrűk felhelyezése:

A KAVÍZ Kft. (Szolgáltató) által beépített vagy a tulajdonos által beépített mellékvízmérőket a **beépítés után a fogyasztó bejelentése alapján**, nyilvántartásba veszi (szerződést köt) és számozott VIPAK gyűrűkkel zárja le a Szolgáltató.